

INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Tiene la instalación deportiva instalada, en lugar preferente y perfectamente visible de la instalación, información referente a:

1. La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y del equipamiento deportivo?

SI
 NO

2. El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se observen en la instalación y en los equipamientos, así como de los accidentes que se produzcan en la instalación?

SI
 NO

OBSERVACIONES EN CUANTO A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN

La revisión de este espacio deportivo se realiza en presencia del jefe de la brigada municipal Javier Segma y detecta los siguientes aspectos:

① Mantenimiento de la línea de cristales altos de la pista/gachada, sobre las pletas de cristal. Supone un gran riesgo para los usuarios. Este aspecto ya se recoge en actas anteriores y es necesario realizar una actuación.

② Se detecta la presencia de numerosas goteras en el cubierto de la pista, es necesario realizar una reparación, porque las goteras repercuten en el estado del suelo de la pista.

③ Necesario revisar los tornillos de las barandillas de la grada.

④ Es necesario revisar los tornillos y sujeciones de las espalderas y bancos de los vestuarios.

LORELLA a 29 de ENERO de 2021

EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

EL RESPONSABLE /GESTOR DE LA
INSTALACIÓN

(firma)

D./Dña: SHEILA PÉREZ GÓMEZ

DNI:

Cargo: TÉCNICA DEPORTIVA MUNICIPAL

(firma)

D./Dña:

DNI:

Cargo: