

INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Tiene la instalación deportiva instalada, en lugar preferente y perfectamente visible de la instalación, información referente a:

1. La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y del equipamiento deportivo?	<input checked="" type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO
2. El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se se observen en la instalación y en los equipamientos, así como de los accidentes que se produzcan en la instalación?	<input checked="" type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO

OBSERVACIONES EN CUANTO A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN

La revisión de estos espacios se realizan con la presencia del Jefe de la Brigada municipal Javier Sesma y se detectan las siguientes deficiencias:

- ① La salida de emergencias que corresponde a la zona de la caldera se abre con dificultad, además hay unos cerrojos puestos para salir al exterior. Es un peligro se necesita una puerta nueva.
- ② Puerta de acceso a la sala de musculación y vestuarios (gimnasio), se encuentran mal posicionadas / se abren hacia dentro del gimnasio y además no tienen barra antipánico lo que dificulta la evacuación. Es un peligro.
- ③ Pista de baile se encuentra mal estado, en algunos puntos se encuentra muy desgastada.
- ④ Cambio del suelo de la zona de peso libre, dicho suelo es necesario reforzarlo.
- ⑤ Revisar las chapas del techo del polideportivo.
- ⑥ Goteras en el techo de la pista de baile.
- ⑦ Seguir implementando mejoras en las máquinas del gimnasio, porque alguna de ellas se encuentran en mal estado.
- ⑧ Seguir implementando mejoras en el mantenimiento de la instalación, dicha instalación es de las más antiguas.

CORRELLA a 17 de ENERO de 2022

EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

EL RESPONSABLE /GESTOR DE LA
INSTALACIÓN

(firma)
D./Dña:
DNI:
Cargo:

(firma)
D./Dña: SHEILA PEREZ GOMEZ
DNI:
Cargo: T.C. DEPENDIENTE ADMINISTRACION